



Päätös

Nro

153/2017/2

Dnro

LSSAVI/3598/2017

Annettu julkipanon jälkeen
7.12.2017

ASIA Vesijohdon rakentaminen Nääsinsalmen alitse, Ähtäri

HAKIJA Ähtäriin Energia ja Vesi Oy

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Ähtäriin Energia ja Vesi Oy on 29.6.2017 aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa vesijohdon rakentamiselle Nääsinsalmen alitse Ähtäriin kaupungissa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Vesilain 3 luvun 3 §:n 4) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Hankealueella on voimassa Ähtäriin kaupungin Väliveden-Ähtäriinsalmen rantayleiskaava. Kaavassa itärannalla oleva rantautumiskiinteistö Moksunsalo 989-402-4-293 on kaavoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (MU) ja länsirannalla oleva rantautumiskiinteistö Tuomarniemi 989-402-2-87 Puolustusvoimien alueeksi (EP).

HANKKEEN SIJAINNINPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Hankealue sijaitsee Ähtäriin kaupungin Inhan kaupunginosassa. Alituksen rantautumiskiinteistöt ovat Moksunsalo 989-402-4-293 sekä Tuomarniemi 989-402-2-87 ja se sijaitsee Hankaveden jakokunnan yhteisellä vesialueella 989-402-876-1.

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Ähtärin Energia ja Vesi Oy:llä on 1960-luvun loppupuolella rakennettu runkovesijohto, joka alittaa Ähtärinjärven Nääsinsalmen. Vesijohto on huonokuntoinen ja se vuotaa vesistöalituksen kohdalla noin 50 m³ päivässä. Tästä johtuen Ähtärin Energia ja Vesi Oy hakee vesilain mukaista lupaa uuden vesijohdon rakentamiselle Nääsinsalmen alitse nykyisen vesijohdon pohjoispuolelle noin viiden metrin päähän.

Vesistöalituksen kokonaispituus on noin 50 metriä. Vesijohto rakennetaan PE 100-materiaalista tehdystä paineluokan PN 10 muoviputkesta, jonka halkaisija on 160 mm. Vesijohdon asennus toteutetaan kaivamalla sekä painottamalla. Vesijohto painotetaan betonipainoilla, joiden paino 100% tyhjän putken nosteesta. Rantautumiskohdissa vesijohto asennetaan noin kahden metrin syvyyteen maanpinnasta mitattuna. Muualla kuin rantautumiskohdissa vesijohto kaivetaan vähintään 0,5 metrin syvyyteen painojen laesta joen pohjasta mitattuna. Kaivamisesta syntyvät ylimääräiset maamassat kuljetetaan pois ja alueet siistitään entiselleen työn suorittamisen jälkeen. Työn arvioitu kestoaika on kahdesta kolmeen työpäivää ja se on tarkoitus toteuttaa vähävetisenä aikana, kalojen kuttu-aikojen sekä lintujen pesimä- ja muuttoaikojen ulkopuolella.

Hakijan mukaan hankkeella ei ole vaikutusta vesistön vedenkorkeuteen, virtaamaan, veden laatuun, kalastoon, kalastukseen tai muuhun virkistyskäyttöön. Siitä ei aiheudu haittaa vesiliikenteelle, vesivoiman käytölle tai säännöstelylle. Alituksen rakennustyöt eivät aiheuta vahinkoa vesistölle lukuun ottamatta kaivu- ja tasaustöistä aiheutuvaa työnaikaista paikallista samentumista.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Ähtärin kaupungissa varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään **22.9.2017**. Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastualueelta, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta, Ähtärin kaupungilta, Liikenneviraston meriväyläyksiköltä sekä Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.

LAUSUNNOT

1) **Liikenneviraston meriväyläyksikkö** on lausunnossaan todennut seuraavaa:

Suunniteltu vesijohto alittaa Liikenneviraston Ähtärinjärven veneväylän, jonka kulkusyvyyks on 1,5 m. Linjauksen läheisyyteen ei sijoitu merenkulun kelluvia turvalaitteita.

Vesijohto painoineen tulee asentaa väylän kohdalla alle Ähtärinjärven veneväylän teoreettisen haraussyvyyden, joka on 2,10 m purjehduskauden alavertailutaso (NWnav) alapuolella. Vesijohto tulee painottaa pohjaan siten, että se ei missään yhteydessä, esimerkiksi potkurivirtojen vaikutuksesta nouse alitettavan väylän haraussyvyyden yläpuolelle.

Vesijohdon rakentamisessa ja merkitsemisessä tulee noudattaa Liikenneviraston ohjetta *Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella* (23/2014).

Asennustyön jälkeen hankkeesta vastaavan tulee toimittaa valmistumisilmoitus (ilmoituslomake em. ohjeen liitteenä) ja vesijohdon sijainnin osoittava kartta paikannustietoineen Liikenneviraston meriväyläyksikölle. Paikannustiedot tulee toimittaa numeerisina (esim. AutoCAD-tiedosto) joko sähköpostitse: kirjaamo@liikennevirasto.fi tai osoitteeseen: Liikennevirasto, meriväyläyksikkö, PL 33, 00521 Helsinki.

2) **Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastualue** on lausunnossaan todennut, että lupa ja valmistelulupa voidaan myöntää hakemuksen mukaisesti.

3) **Ähtärin kaupunki** on lausunnossaan todennut seuraavaa:

Alitustyö on suoritettava riskitekijät minimoiden ja siten, ettei siitä aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Koska työ tehdään kaivamalla, on toiminnassa kiinnitettävä huomiota vesistön riittävään työnaikaiseen suojaamiseen. Kemikaalien pääsy vesistöön, maaperään ja pohjaveteen on estettävä. Mikäli työn yhteydessä kemikaaleja kuitenkin joutuu ympäristöön, on siitä ilmoitettava välittömästi pelastuslaitokselle, kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Kaikista työn yhteydessä havaituista poikkeamista on ilmoitettava kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Asiasta ei ole jätetty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä.

HAKIJAN SELITYS

Aluehallintovirasto on katsonut, ettei hakijalle ole ollut tarpeen varata tilaisuutta antaa kirjallista selitystä annetuista lausunnoista.

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Ähtärin Energia ja Vesi Oy:lle luvan vesijohdon rakentamiselle Nääsinsalmen alitse Ähtärin kaupungissa 20.6.2017 päivätyn hakemuksen mukaisesti. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Aluehallintovirasto myöntää Ähtärin Energia ja Vesi Oy:lle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittaviin osiin Hankaveden jakokunnan yhteisestä vesialueesta 989-402-876-1. Lisäksi käyttöoikeus myönnetään tarvittaviin osiin kiinteistöistä Moksunsalo 989-402-4-293 ja Tuomarniemi 989-402-2-87.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja jäljempänä olevia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

1) Vesijohto on rakennettava hakemuksen liitteinä olevien 26.6.2017 päivättyjen piirustusten 1 (Suunnitelmapaketti 1:1000) ja 2 (Pituusleikkaus 1:500/1:100) mukaisesti.

2) Vesijohto on asennettava vesistön pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitettävä ja painotettava siten, että se pysyy paikallaan kaikissa olosuhteissa. Rantautumiskohdissa vesijohto on asennettava vähintään 2,0 metrin syvyyteen maanpinnasta mitattuna. Muualla kuin rantautumiskohdissa vesijohto tulee kaivaa vähintään 0,5 metrin syvyyteen painojen laesta vesialueen pohjaan mitattuna. Väylän kohdalla on varmistettava, että vesijohto painotuksineen on teoreettisen haraussyvyiden (2,10 m purjehduskauden alavertailutason NWnav) alapuolella.

3) Työt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.

4) Luvan saajan on selvitettävä alueella mahdollisesti olevat johdot ja kaapelit. Työt on toteutettava näitä vaurioittamatta

5) Vesijohto on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.

6) Vesijohdon sijainti vesialueella on merkittävä Liikenneviraston ohjeen *Ilmajohdojen sekä kaapeleiden ja putkijohdojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella (23/2014)* mukaisesti. Merkintään käytettävät rakenteet on pidettävä kunnossa.

7) Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.

8) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijöille.

Luvan saaja on vastuussa hankkeesta aiheutuvasta edunmenetyksestä.

9) Hanke on toteutettava olennaisilta osin neljän vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja myönnetty käyttöoikeudet raukeavat.

10) Toteuttamiseen ryhtymisestä on 2 viikkoa etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

11) Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Liikenneviraston meriväyläyksikölle.

Valmistumisilmoitukseen on liitettävä vesijohdon lopullista sijaintia vesialueella KKJ -koordinaatein osoittava kartta ja pituusleikkauspiirustus sekä selvitys vesijohdon merkintätavasta. Paikannustiedot on toimitettava Liikenneviraston meriväyläyksikölle myös numeerisessa muodossa Liikenneviraston lausunnossaan antamien ohjeiden mukaisesti.

Perustelut

Hanke on tarpeen vesihuollon toimivuuden turvaamiseksi Ähtärin alueella. Hanke ei lupamääräysten mukaisesti toteutettuna sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua, eikä siitä ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavia edunmenetyksiä. Ennalta arvaamattomien edunmenetysten varalle on annettu lupamääräys. Hanke ei ole alueella voimassa olevan kaavan vastainen.

Pysyvä käyttöoikeus hanketta varten tarvittaviin vesi- ja maa-alueisiin voidaan myöntää vesilain 2 luvun 13 §:n 2 momentin kohdan 1) nojalla, koska kyseessä oleva vesijohto on säännöksessä tarkoitettu vähäinen rakennelma, eikä hankkeesta katsota aiheutuvan ennalta arvioitavia korvattavia haittoja.

Sovelletut säännökset

Vesilain 2 luvun 12 § ja 13 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta

Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen

Aluehallintovirasto ottaa **1) Liikenneviraston meriväyläyksikön** lausunnon huomioon lupamääräyksissä 2, 6 ja 11.

Aluehallintovirasto ottaa **2) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen sekä 3) Ähtärin kaupungin** lausunnot huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

KÄSITTELYMAKSU

1 740 euroa

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1353/2016) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen johtoa koskevan hake muksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1 740 euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Ähtärin Energia ja Vesi Oy

Jäljennös päätöksestä (sähköisesti)

Ähtärin kaupunki
Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus / ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Liikennevirasto meriväyläyksikkö
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / kalatalousviranomainen
Suomen ympäristökeskus

Ilmoitus päätöksestä

Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto.

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Ähtärin kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite Valitusosoitus

Jari Tolppanen

Roope Salo

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Jari Tolppanen. Asian on esitellyt ympäristötarkastaja Roope Salo.

RS/TKa

VALITUSOSOITUS

- Valitusviranomainen** Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
- Valitusaika** Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy **8.1.2018**.
- Valitusoikeus** Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, hankkeen sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
- Valituksen sisältö** Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
 - valittajan nimi ja kotikunta
 - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
 - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
 - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)
- Valituksen liitteet** Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
 - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen aluehallintovirastolle

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Aluehallintoviraston yhteystiedot

käyntiosoite:	Wolffintie 35, 65200 Vaasa
postiosoite:	PL 200, 65101 Vaasa
puhelin:	(vaihde) 0295 018 450
fax:	06 317 4817
sähköposti:	kirjaamo.lansi@avi.fi
aukioloaika:	kl. 8 –16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.