


 Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima  
 (FINAS akkreditointi T 106, EN ISO/IEC 17025)

Asiakirjan osittainen kopioiminen kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä.

**Tilaja:**

 Ähtärin kaupunki  
 Liikuntatoimi  
 Ostolantie 17  
 63700 ÄHTÄRI


**Näyte:** Uimarantavesi EU **Tilausnumero:** -  
**Näyttenumero:** 2026-10358-001 **Saapumispvm:** 01.06.2026 **klo:**  
**Näytteenottopvm:** 01.06.2026 **klo:** 08:15 **Tutk.aloittamispvm:** 01.06.2026  
**Näytteenottopaikka:** Mekkora, Ähtäri **VKP:**  
**Näytteenottaja:** Terveysturvotarkastaja Riitta Ranta-Knuutila-Mertala  
**Tutkimuksen syy:** Valvonta

**Lisätiedot:**

 Veden lämpötila 16°C, Ilman lämpötila 13,5°C, sää p ilvinen  
 Sinilevää, makroleviä/kasviplanktonia ja jätteitä ei havaittu.

Tutkimus	Tulos	Max.	Yksikkö	Menetelmä	Epäv. (%)
Varmistetut Enterokokit 36°C 44 h	1	400	pmy/100 ml *	SFS-EN ISO 7899-2:00	
Escherichia coli	<1	1000	mpn/100 ml *	ISO 9308-2:2014	

Pätevyysalueeseen kuuluvien mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

\*) Merkityt menetelmät sisältyvät akkreditoinnin pätevyysalueeseen. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

**Lausunto**

 Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset  
 (STM as 177/2008).

Anne Kinnunen, mikrobiologi

**Tiedoksi**

Seinäjoen alueen ymp.terv.huol tulokset sähköpostilla

Terveysturvotarkastaja Riitta Ranta-Knuutila-Mertala riitta.ranta-knuutila-mertala @seinajoki.fi